

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie



08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45
tel. (0-25) 682-21-54; 682-41-62; tel./ fax 682-22-15

WO.242.14.2015

Wola Rębkowska dn. 14 sierpnia 2015r.

Dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
w technologii nakładki bitumicznej na terenie działalności
Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
- numer ogłoszenia 113369-2015 z dnia 29.07.2015r.

W związku ze złożeniem przez wykonawcę pisemnego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na; Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie

Dokumentacja przetargowa na remonty nawierzchni dróg powiatowych przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 3cm i 4cm z betonu asfaltowego wg badania typu AC8S dla ruchu KR 1-2. Składamy zapytanie czy możliwe jest zastąpienie wyżej wymienionej mieszanki mineralno-asfaltowej na mieszankę o grubszym uziarnieniu AC11S jak dla ruchu KR 1-2. Z naszych doświadczeń wynika iż obie mieszanki mineralno-asfaltowe bardzo dobrze spełniają swoje zadanie jako wierzchnia warstwa konstrukcji w zakresie zabezpieczenia przed dostaniem się w głąb konstrukcji wody, zanieczyszczeń chemicznych i mineralnych wg recepty AC11S dzięki mocniejszemu szkieletowi mineralnemu oraz mniejszej zawartości wolnych przestrzeni skuteczniej zapobiega powstawaniu kolein o charakterze lepkoplastycznym. Dodatkowo z naszych obserwacji wynika iż nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S w porównaniu do tej z AC8S charakteryzuje się lepszymi właściwościami przeciwpoślizgowymi co ma ważną znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu kołowego.

Prosimy w celu dokładniejszej wyceny robót o podanie szczegółowej lokalizacji planowanych do wykonania remontów.

Na podstawie art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.), do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie dołącza niżej wyszczególnione informacje;

ODPOWIEDZI

Informujemy, że jest możliwe zastąpienie mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dla ruchu KR 1-2 na mieszankę AC11S. Zgodnie z zamieszczoną specyfikacją techniczną D-05.03.05a nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna według tablicy 14 przy grubości warstwy 3cm i 4cm można stosować mieszankę mineralno-asfaltową AS8S jak również AC11S.

Lokalizacja planowanych do wykonania remontów:

Teren Służby Drogowo-Mostowej w Garwolinie:

Droga powiatowa 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w m. Poschła

Droga powiatowa 1333W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny
w m. Brzuskowola

Teren Służby Drogowej w Trojanowie:

Droga powiatowa Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola
Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w m. Dudki

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
Marek Jonczak

Sprawę prowadzi:
Kamil Baran – Starszy Referent
tel; 25 6822215 wew. 26