

Powiatowy Zarząd Dróg



w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15

WO.242.7.2021

Garwolin, dnia 23 lipca 2021r

Dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na;

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jażwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484÷5+998

- numer ogłoszenia 2021/BZP 00117715/01 z dnia 2021.07.16.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę pisemnego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jażwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484÷5+998,

Prosimy o doprecyzowanie poz. 12.1 oraz 12.2 z przedmiaru. Czy ma to być znak D6 i osobno oświetlenie czy D6 na wysięgniku 6m wraz z oświetleniem oraz jak ma być zasilany (230V czy solarnie/hybrydowo)?

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.), do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Zamawiający dołącza niżej wyszczególnione informacje:

ODPOWIEDŹ

Pozycja 12.2 dotyczy instalacji aktywnego dwustronnego znaku drogowego „D-6” wraz z oświetleniem ostrzegawczym. Znak aktywny D-6 i oświetlenie przejścia dla pieszych mają być osobnymi elementami bezpieczeństwa ruchu. Długość wysięgnika konstrukcji wsporczej dla znaku D-6 powinna wynosić 6m. Powinna ona przenosić obciążenie kasetonu D-6, paneli ogniw fotowoltaicznych oraz parcia wiatru. Kaseton znaku aktywnego D-6 powinien być zasilany energią odnawialną z baterii słonecznych, z alternatywnym wspomaganie układu turbiną wiatrową.

Pozycja 12.1 dotyczy wykonania osobnego oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego specyfikacją techniczną (SST- SSOD II.doc).

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**

Marek Jonczak

Sprawę prowadzi:
Wanda Nowicka - Naczelnik Wydziału Ogólnego
i Zamówień Publicznych
tel. 25 685 2607