

Powiatowy Zarząd Dróg



w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15

WO.242.7.2021

Garwolin, dnia 30 lipca 2021r

Dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jażwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484÷5+998
- numer ogłoszenia 2021/BZP 00117715/01 z dnia 2021.07.16.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę pisemnych zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jażwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484÷5+998,

1. Do kogo należy materiał z wycinki drzew? Jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
2. Do kogo należy materiał z wycinki drzew? Jeśli Wykonawcy prosimy o wykreślenie pozycji 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 w pozycjach od 1.2 do 1.15 Wykonawca ujmie koszty wywozu pozostałych materiałów z wycinki.
3. Prosimy o zamieszczenie SST D.03.01.01 – Przepusty pod koroną drogi.
4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP?
5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod drogą z rur PP?
6. Do kogo należą elementy brukarskie z rozbiórki? Gdzie należy je odwieźć?

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.), do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Zamawiający dołącza niżej wyszczególnione informacje:

ODPOWIEDŹ

Ad. 1. Materiał z wycinki drzew (dłuzyce) należy do Zamawiającego. Zgodnie z zapisem SWZ (przedmiar robót) dłużyce należy odwieźć na odległość do 22 km. Miejsce odwozu zostanie wskazane przez Zamawiającego na etapie wykonywania robót.

Ad. 2. Materiał z wycinki drzew (dłuzyce) należy do Zamawiającego, karpiny i gałęzie należy ująć w kosztach oferty, zgodnie z pozycjami w przedmiarze robót.

Ad. 3. SST D. 03.01.01 – Przepusty pod koroną drogi, zamieszczone są w dokumentach zamówienia załącznik nr 1 do SWZ pod nazwą: SST przepusty.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod drogą z rur PP, pod warunkiem zastosowania rur PP o SN12 oraz wybrukowaniem wlotu i wylotu.

Ad. 6. Zamawiający informuje, iż elementy brukarskie z rozbiórki należą do Wykonawcy, zgodnie z warunkami umowy pkt 16. **Obowiązki Wykonawcy** – wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Jonczak

Sprawę prowadzi:
Wanda Nowicka - Naczelnik Wydziału Ogólnego
i Zamówień Publicznych
tel. 25 685 2607