



Powiatowy Zarząd Dróg

w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15

WO.242.22.2022

Garwolin, dnia 12 września 2022r.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę pisemnych zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Pytanie 1. Ze względu na długi okres realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia na wypadek wzrostu cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 5% w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 2. Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca z okresu realizacji zamówienia?

Pytanie 3. Prosimy o określenie z jakiego asfaltu ma zostać utworzona warstwa podbudowy jezdni ponieważ projekt (opis i przekroje) wskazują na asfalt 50/70, natomiast SST wskazuje na asfalt 35/50.

Na podstawie art. 284 ust 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Zamawiający dołącza niżej wyszczególnione informacje;

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych we wzorze umowy.

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający nie przewiduje wyłączenia okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca z okresu realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 3.

Warstwę podbudowy zasadniczej jezdni drogi powiatowej Nr 1325W należy wykonać z asfaltu 50/70.

Z up. DYREKTORA
NACZELNIK WYDZIAŁU UTRZYMANIA
ORAZ OCHRONY DRÓG I MOSTÓW

Mariusz Zajęc