



Powiatowy Zarząd Dróg

w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15

WO.242.5.2023

Garwolin, dnia 24 lutego 2023r.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę pisemnego zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarszewska - Trzcianka

1. Czy bitumiczne warstwy konstrukcyjne na zjazdach bitumicznych mają być również wykonane dla kategorii KR 3-4?
2. Prosimy o podanie koloru kostki na zjazdach do posesji.
3. Prosimy o wskazanie kilometraży, w których wykonane ma być wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną (poz.11.115).
4. Prosimy o wskazanie kilometraży, w których wykonane ma być warstwa wiążąca (poz.11.116).
5. Prosimy o wskazanie rodzaju asfaltu do mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej. SST D.05.03.05a wskazuje zarówno asfalt drogowy jak i modyfikowany.

Na podstawie art. 284 ust 2 i 6, ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Zamawiający dołącza niżej wyszczególnione informacje;

Ad. 1 Na zjazdach należy wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych dla kategorii KR 3-4

Ad. 2 Na zjazdach do posesji należy zastosować kostkę koloru czerwonego.

Ad. 3 Wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną (poz. 11.115) należy wykonać na istniejącej nawierzchni bitumicznej w kilometrażu 0+000 ÷ 3+000

Ad. 4 Warstwę wiążącą (poz. 11.116) należy wykonać na powierzchni poszerzenia w kilometrażu 0+000 ÷ 3+000

Ad. 5 Do mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej należy zastosować asfalt drogowy 50/70

Sprawę prowadzi:
Kamil Baran - Naczelnik Wydziału Ogólnego
i Zamówień Publicznych
tel. 25 685 26 26

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Jonczak