



Powiatowy Zarząd Dróg

w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15

WO.242.7.2023

Garwolin, dnia 20 marca 2023r.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę pisemnego zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)”.

1. Czyją własnością jest destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni?
2. Jeżeli destrukt jest własnością Zamawiającego prosimy o podanie lokalizacji miejsca odwozu.
3. Prosimy o potwierdzenie, że jednostka miary w pozycji 46 jest poprawna.
4. Prosimy o podanie parametrów doświetlaczy przejść dla pieszych.
5. Prosimy o podanie wymiarów płyt prefabrykowanych pełnych z pozycji 83. Wszystkie rysunki wskazują na umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi ECO.
6. Prosimy o podanie średnicy wodociągu przeznaczonego do ocieplenia.
7. Czy regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych obejmuje wymianę włazów na nowe? Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju włazów.
8. Czy regulacja wysokościowa zaworów wodociągów i gazowych obejmuje wymianę skrzynek na nowe?
9. Czy regulacja wysokościowa studzienek telefonicznych obejmuje wymianę pokryw na nowe?
10. Prosimy o potwierdzenie jednostki z poz.96 przedmiaru robót.
11. Prosimy o potwierdzenie jednostki z pozycji 110.
12. W związku z zapisami zawartymi w §3 punkt 3 wzoru umowy czy Zamawiający przewiduje zmianę rozliczenia wynagrodzenia z ryczałtowego na obmiarowe?

Na podstawie art. 284 ust 2 i 6, ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Zamawiający dołącza niżej wyszczególnione informacje;

Ad. 1. Destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni będzie własnością Wykonawcy – kwestia ta została uregulowana w Warunkach Umowy (vide pkt. 20.4).

Ad. 2. Destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni będzie własnością Wykonawcy.

Ad. 3. Jednostka miary (m²) w pozycji 46 jest poprawna.

Ad. 4. Dobór typu, mocy i rozmieszczenia doświetlaczy przejść dla pieszych powinien spełniać wymagania określone w Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4, rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury. Wytyczne można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury: <https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d>. Zalecana klasa oświetlenia PC1.

Ad. 5. Umocnienie skarp i dna rowu należy wykonać z płyt betonowych pełnych (na przykład płyty chodnikowe) o szerokości/długości od 40 cm do 50 cm. Płyty chodnikowe należy układać na podsypce cementowo-piaskowej. Zamawiający dodaje poprawiony kosztorys ofertowy i ślepy, przedmiar robót oraz rysunki.

Ad. 6. Wodociągi wymagające ocieplenia mają średnice nominalne od 40 mm do 100 mm.

Ad. 7.- 9. Wymiana pokryw, włazów, skrzynek będzie potrzebna, jeżeli:


- a) są uszkodzone przed rozpoczęciem robót,
- b) zostały uszkodzone w trakcie robót,
- c) mają klasę mniejszą niż D400 na jezdniach,
- d) mają klasę mniejszą niż C250 na zjazdach oraz chodnikach i ścieżce pieszo-rowerowej przyległych do jezdni,
- e) mają klasę mniejszą niż B125 na chodnikach i ścieżce pieszo-rowerowej nieprzyległych do jezdni.

Stan i klasy powinny zostać sprawdzone przy przekazywaniu Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego.

Ad. 10. Jest pomyłka z jednostce miary w pozycji 96. Prawidłowa jednostka to szt. Zamawiający dodaje poprawiony kosztorys ofertowy i ślepy, przedmiar robót

Ad. 11. Jest pomyłka z jednostce miary w pozycji 110. Prawidłowa jednostka to m³. Zamawiający dodaje poprawiony kosztorys ofertowy i ślepy, przedmiar robót

Ad. 12. Zamawiający nie przewiduje zmiany rozliczenia wynagrodzenia z ryczałtowego na obmiarowe.

Z m.p. DYREKTORA
NACZELNIK WYDZIAŁU UTRZYMANIA
ORAZ OCHRONY DRÓG I MOSTÓW

Mariusz Zajac