

Powiatowy Zarząd Dróg



w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26

tel./ fax 25 682-22-15

sekretariat@pzdgarwolin.pl

WO.242.11.2026

Garwolin, dnia 12 czerwca 2026 r.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę pisemnego zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316W Parysów - Kozłów - Łatowicz (Gmina Parysów)”:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas wykonywania robót bitumicznych?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy przeciwspekaniowej z siatki szklanej 120/120??

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Zamawiający dołącza niżej wyszczególnione informacje;

Ad.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia odcinka na czas prowadzenia robót. W celu zamknięcia odcinka drogi powiatowej Nr 1316W Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, zebrania wymaganych opinii oraz zatwierdzenia odpowiedniego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania warstwy przeciwspekaniowej z siatki szklanej o wytrzymałości 120/120. Warstwę przeciwspekaniową należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną D.05.03.26

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Jonczak

Sprawę prowadzi:
Kamil Baran - Naczelnik Wydziału Ogólnego
i Zamówień Publicznych
tel. 25 685 26 26