

Powiatowy Zarząd Dróg



w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26

tel./ fax 25 682-22-15

sekretariat@pzdgarwolin.pl

WO.242.14.2026

Garwolin, dnia 21 sierpnia 2026 r.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę pisemnego zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn w miejscowości Przyłęk (Gmina Sobolew)”:

1. W związku z ryczałtowym sposobem wynagrodzenia i z uwagi na niewystarczającą dokumentację projektową prosimy o potwierdzenie, że podstawą do wyceny są ilości i opisy pozycji podane w kosztorysie ofertowym.
2. Czy Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie odcinka na czas trwania robót bitumicznych?
3. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD? Według dołączonego SST D.03.01.01 są to przepusty z elementów betonowych.
4. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie ścianek czołowych dla przepustu?
5. Prosimy o doprecyzowanie terminu wykonania zadania. W SWZ widnieje zapis, iż termin to 35 od dnia zawarcia umowy. Prosimy o podanie czy dni czy miesięcy.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 t.j.), do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Zamawiający dołącza niżej wyszczególnione informacje;

Ad.1. Zamawiający potwierdza, że podstawą sporządzenia wyceny są ilości i opisy pozycji podane w kosztorysie ofertowym.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia odcinka drogi na czas prowadzenia robót. W celu zamknięcia odcinka drogi powiatowej Nr 1346W Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, zebrania wymaganych opinii oraz zatwierdzenia odpowiedniego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

Ad.3. Zamawiający potwierdza wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD.

Ad.4. W wycenie należy uwzględnić wykonanie ścianek czołowych dla przepustu. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót, kosztorys ślepy oraz kosztorys ofertowy zawierający pozycję dotyczącą ścianek czołowych (poz. nr 2.15).

Ad.5. Zgodnie z innymi dokumentami postępowania w SWZ winno być – „Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: - 35 dni od dnia zawarcia umowy”.

Sprawę prowadzi:
Justyna Hryniszyn - Specjalista Wydziału Ogólnego
i Zamówień Publicznych
tel. 25 685 26 27

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**

Marek Jonczak